

Информация по выполнению предписаний надзорных органов МДОУ детскому саду "Родничок" за 2021 год

По проверке отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району на предмет соблюдения противопожарного режима выявлены нарушения (предписание № 36/1/36 от 16.04.2021 г.)

Предписание исполнено в полном объеме.

1. Система оповещения и управления эвакуацией дооборудована в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Акт выполненных работ 792 от 24.12.2021 г.

2. Установлены решетки на датчики дымовых пожарных извещателей в помещении для занятий физкультурой 20.04.2021 г.

3. Программы согласованы с территориальным органом ГНП.

Заведующий МДОУ детский сад "Родничок"  Золотухина Р.А.

