

Вх № 437 от 29.12.21

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Управление Роспотребнадзора  
по Ярославской области

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1

Тел.: 8 (4852) 73-26-92, E-mail: mail@76.rospotrebnadzor.ru

Исх. № 6570

ОКПО 76533130, ОГРН 1057601079470, ИНН/КПП 7606052909/760601001

«20» 12 21

## ПРЕДПИСАНИЕ

### об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

№ 278 от 05.05.2021

При обследовании объекта в ходе плановой выездной проверки соблюдения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводившейся с 26.03.2021 по 22.04.2021 на основании распоряжения № 296 от 22.03.2021 в отношении юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Родничок", (МДОУ "Детский сад "Родничок") ОГРН 1027601050652, ИНН 7608009049, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д.6; акт проверки № № 0296 от 22.04.2021. выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

при проверке личных медицинских книжек работников установлено:

представлена информации только об одном введении вакцины против кори, что не является достоверным подтверждением законченной иммунизации против кори у работников в возрасте до 55 лет: 1972 года рождения, личная медицинская книжка №7498564 и №34747133, 1975 года рождения, личная медицинская книжка №0776828, 1979 года рождения, личная медицинская книжка №5343649, 1995 года рождения, личная медицинская книжка №20681752, 1984 года рождения, личная медицинская книжка №22173561, 1970 года рождения, личная медицинская книжка №21601959, 1968 года рождения, личная медицинская книжка №22299794, 1970 года рождения, личная медицинская книжка №9763039, 1984 года рождения, личная медицинская книжка №3583063, 1983 года рождения, личная медицинская книжка №22314154, 1980 года рождения, личная медицинская книжка №11420746, 1989 года рождения, личная медицинская книжка №12540316, 1968 года рождения, личная медицинская книжка №3788204, 1977 года рождения, личная медицинская книжка №5250284, 1976 года рождения, личная медицинская книжка №3093662, 1983 года рождения, личная медицинская книжка №10546660, 1987 года рождения, личная медицинская книжка №11420190, 1979 года рождения, личная медицинская книжка №11420570, 1993 года рождения, личная медицинская книжка №17116537 и №42928458, 1978 года рождения, личная медицинская книжка №3093700 и №42925231, 1985 года рождения, личная медицинская книжка №1581082,

что является нарушением пункта 1.5. СП 2.4.3648-20, согласно которому работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований,

сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В группе № 11 выявлено несоответствие маркировки детских стульев ростовой группе мебели, а именно: все стулья в группе одинаковые по размеру, при этом часть стульев снабжена оранжевой маркировкой (1 группа мебели), другая часть стульев снабжена фиолетовой маркировкой (2 группа мебели). Указанное несоответствие маркировки детской мебели свидетельствует о нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом; функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом (ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции", утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 18.06.2012). Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

В ряде помещений на окнах, открытых для проветривания отсутствуют москитные сетки: в спальне группы № 4, в группе № 8, в туалетной группы № 13, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20, согласно которому окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудуются москитными сетками.

В холле первого этажа напольное покрытие (линолеум) неплотно прилегает к полу, между листами линолеума имеется щель, что препятствует надлежащему проведению уборки и дезинфекции и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Стены и потолки ряда помещений имеют дефекты целостности покрытия, следы протечек: туалетная группы № 4, туалетная группы № 6, группа № 8 умывальная, группа № 12 спальня, группа № 10 умывальная и групповая, что препятствует надлежащему проведению уборки и дезинфекции и является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Имеются окна с составным стеклом, с нарушением целостности: в туалетной группы № 6 в группе № 10, что препятствует надлежащему проведению очистки стекол и является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому остекление окон выполняется из цельного стекла; не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

В ряде помещений имеются светильники с неработающими лампами: в группе № 8, в раздевальной группы № 13, в группе № 12, в спальне группы № 10, в группе № 11, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, согласно которому все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.

В результате санитарно-гигиенического исследования воды питьевой централизованного водоснабжения из крана пищеблока в пробе, отобранной 15.04.2021 обнаружен недопустимый по гигиеническим нормативам показатель: мутность  $3,8 \pm 0,8$  мг/дм<sup>3</sup> (норматив – 2,6 ЕМФ), что является нарушением п. 2.6. и п.2.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которым при обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования: вода, используемая в

хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" № 1496 от 20.04.21.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

### **ПРЕДЛАГАЮ:**

**юридическому лицу муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад "Родничок", (МДОУ "Детский сад "Родничок") ОГРН 1027601050652, ИНН 7608009049, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д.6;**

1) Обеспечить наличие у каждого работника в личной медицинской книжке сведений о прививках, обеспечить двукратную вакцинацию против кори всем работникам в возрасте до 55 лет, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Установленный срок - 01.12.2022.

2) Обеспечить обучающихся промаркированной надлежащим образом мебелью в соответствии с их ростом и возрастом; в соответствии с обязательными требованиями, установленным техническим регламентом (ТР ТС 025/2012 "Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции".

Установленный срок - 01.12.2022.

3) Обеспечить наличие москитных сеток на окнах, открываемых в весенний, летний и осенний периоды.

Установленный срок - 01.12.2022.

4) Провести мероприятия по восстановлению целостности напольного покрытия (линолеум) в холле первого этажа для обеспечения надлежащего проведения уборки и дезинфекции.

Установленный срок - 01.12.2022.

5) Провести мероприятия по восстановлению целостности отделки в помещениях, где имеются дефекты и повреждения стен и потолков, во всех помещениях обеспечить отделку стен и потолков материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; в помещениях с повышенной влажностью воздуха отделку потолков провести влагостойкими материалами. Строительные и отделочные материалы должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающие их безопасность, устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установленный срок - 01.12.2022.

6) Провести мероприятия по восстановлению остекления окон цельным стеклом (где это требуется), не допускать использование оконных стекол с нарушением целостности, составных стекол, в целях надлежащего проведения очистки оконного стекла.

Установленный срок - 01.12.2022.

7) Обеспечить содержание в исправном состоянии всех источников искусственного освещения, замену перегоревших ламп производить незамедлительно.

Установленный срок - 01.12.2022.

8) Организовать и провести необходимые мероприятия по обеспечению образовательного учреждения водой, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.  
Установленный срок - 01.12.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Родничок", (МДОУ "Детский сад "Родничок") ОГРН 1027601050652, ИНН 7608009049, 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д.6.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:  
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 срок - 01.12.2022  
(адрес и срок представления сообщения)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в соответствующий суд.

Невыполнение в срок настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического  
надзора

 Хрящева Наталья Эдуардовна

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора  
по Ярославской области

  Золотина Любовь Сергеевна

Предписание отправлено почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:  
152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д.6,  
заведующему МДОУ "Детский сад "Родничок"  
Золотухиной Р.А.