



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Переславскому району

152020 г. Переславль ул. Менделеева 47 "а" 2-00-11

Предписание N36/1/36

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад  
«Родничок» Золотухиной Раисе Александровне

«16» апреля 2021 года

15 ч. 00 мин.

г. Переславль-Залесский

Кукушкиным Сергеем Геннадьевичем заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Переславскому району (заместитель главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору), на основании: распоряжения главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича № 36 от 11.03.2021 г.; ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год; в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 «О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОЖАРНОМ НАДЗОРЕ»; Приказ МЧС РФ от 30.11.2016 г. N 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности".

с 9 ч.00 мин. «22» марта 2021 г. по 09 ч.00 мин. «16» апреля 2021 г., была проведена плановая проверка в отношении объекта защиты, принадлежащего: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Родничок»

расположенного (ых) по адресу: 152025 Ярославская область, ГО г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д.6.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ детский сад «Родничок» Золотухина Р.А.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятий по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Существующая на объекте защиты АУПС и СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и не соблюдены проектные решения (установка пожарных извещателей и звуковых оповещателей в	НПБ 110-03 НПБ 104-03 (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п.54), Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о	01.04.2022 г	

	соответствии с требованиями норм(расстояние до стен (потолка), расстояние до электросветильников))	требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; ст.84 п.7; СП 6.13130.2013 п.4.8; СП 3.13130.2009 п.4.4		
2	Датчики дымовых пожарных извещателей в помещении для занятий физкультурой не защищены от механического воздействия	СП 5.13130.2009 п. 13.3.13.	01.04.2022 г	
3	Специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности для руководителей и ответственных за пожарную безопасность не согласованы в территориальном органе ГПН	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ п. 3, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 п.54	01.04.2022 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 2-ом квартале 2022 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Зам. начальника ОНД и ПР по Переславскому району  
(Заместитель главного  
государственного инспектора Переславского района по  
пожарному надзору)

Кукушкин С.Г.

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

«16» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая МДОУ детский сад «Родничок» Золотухина Раиса Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

«16» апреля 2021 г.

(подпись)